

**Ort:**  
Spånga

**Datum:**  
2024-12-13

**Vår referens:**  
Aleks Gorenko  
Enspecta AB

**Uppdragsgivare:**  
Gunilla Berit Olsson  
Johannelundsvägen 5  
163 45 Spånga

**Uppdrag:**  
Areamätning av:  
STOCKHOLM BARBARA 11

**Mätningstillfälle:**  
Mätningen utfördes 2024-12-13.

**Instrument:**  
Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch Zamo III.  
Instrumentet är egenkalibrerat 2024-12-13.

**Metod & mätregler:**  
Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arealen beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m<sup>2</sup>. Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om  $\pm 1,5\%$ .

**Mätresultat:**

Entréplan bo-area: **191 m<sup>2</sup>**  
Källarplan bi-area: **155 m<sup>2</sup>**  
Lägenhet (ej bi eller bo-area): **24m<sup>2</sup>**  
Garage (ej bi eller bo-area): **33m<sup>2</sup>**  
Utvändig källare (ej bi eller bo-area): **31 m<sup>2</sup>**  
Del av poolrum med takhöjd under 1,9m (ej bi eller bo-area): **3m<sup>2</sup>**

**Utförd av:**



**Aleks Gorenko**  
Mättekniker, SBR Besiktningsman