

Ort
Täby

Datum
2025-05-07

Vår referens
Aleks Gorenko
Enspecta AB

Uppdragsgivare
Jens Christian Borgstrand
Tallvägen 29
183 60 Täby

Objekt
TÄBY VIGGBYHOLM 55:2

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare JC SCHWARZ 60m.
Instrumentet är egenkalibrerat 2025-05-07.

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arealen beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 2 \%$.

Mätresultat:

Övre plan (bo-area): 126 m²
Sutterängplan (bo-area): 83 m²
Sutterängplan (bi-area): 75 m²
Garage (ej bo/bi-area): 29 m²
Total bo-area: 209 m²
Total bi-area: 75 m²

Mätningstillfälle:

Mätningen utfördes 2025-04-24.

Utförd av:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aleks Gorenko".

Aleks Gorenko
Byggnadsingenjör & Mättekniker

