Uppdragsnr: R26-406

INDIKATIONSMÄTNING AV RADON

2 timmar i tre utrymmen, utförd datum 2026-10-28

OBJEKT

Fastighetsbeteckning:	Stockholm Julianus 24
Adress:	Vitklövervägen 3
Postnummer och Ort:	163 47 Spånga
Kommun:	Stockholm
Beställare:	Idha Hobro och Daniel Hobro

Resultat:

Sovrum 2 på entréplan:	225 Bq/m^3
Sovrum 4 på övre plan:	175 Bq/m^3
Sovrum 5 *(stora sovrummet)* på övre plan:	172 Bq/m^3

Information:
Indikationsmätning av radon ersätter inte en traditionell radonmätning då den kortaste tiden för avläst värde bör ligga på minst 10 dagar samt för långtidsmätning ska den vara på minst 2 månader. Indikationsmätningen är framtagen för att du som kund lättare ska kunna ta ett beslut om långtidsmätning respektive korttidsmätning är aktuell att genomföra. Vid en indikationsmätning så kan man dock oftast avläsa på kort tid om man har förhöjda värden av radon i inomhusluften. Indikationsmätning av radon kan inte ses som ett riktvärde utan måste alltid följas upp av en kortidsmätning under eldningsperioden om man vill ha ett tillförlitligt resultat. Resultatet av denna mätningen kan inte användas mot besiktningsföretaget vid de fall man senare mäter upp högre resultat under en längre period än redovisat. **Vid värden över 180 Bq/m^3 rekommenderas alltid som minst en korttidsmätning. Rekommendation är att en långtidsmätning utförs efter att ventilationen har förbättrats inomhus med tilluftsventiler. Om det sedan fortfarande är höga värden över 200 Bq/m3 så kontakta Radonova för åtgärd.**

Tilläggsuppdrag i samband med överlåtelsebesiktning uppdragsnr 2026-1202.
Villkoren för överlåtelsebesiktningen med vederbörliga villkor, tillämpas även för tilläggsuppdraget och detta utlåtande, inklusive det som anges under rubrikerna ”besiktningsmannens ansvar” och ”äganderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet”.

Kimstad 2026-10-30
LW Din Besiktningsman AB



Leonard Windisch, Certifierad Besiktningsman SBR

LW Din Besiktningsman AB
Kvarnlyckevägen 19, 617 71 Kimstad
Tel: 0722-34 34 50

Organisationsnummer: 559054-6387
Godkänd för F-skattesedel
www.dinbesiktningsman.se

Mätmetoder:
Radonindikering 2 timmar utfördes med radonmätare RD200 RadonEye Plus.

Referensnivåer och gränsvärden för radon och gammastrålning i byggnader

Radonhalt i befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde	200 Bq/m³	Referensnivå Strålskyddsförordning (2018:506)
Radonhalt i nya byggnader	200 Bq/m³	Gränsvärde Boverkets byggregler, BBR, på Boverkets webbplats